令和8年10月分結果一覧

番号	採取場所		前川水源
	項　　目	基準値	10月14日
1	一般細菌	100個/mL	0
2	大腸菌	検出されない	検出されない
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L	—
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/L	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L	—
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L	—
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	0.004 未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L	4.7
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L	—
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 mg/L	—
14	四塩化炭素	0.002 mg/L	—
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L	—
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L	—
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L	—
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L	—
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L	—
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L	—
21	ベンゼン	0.01 mg/L	—
22	塩素酸	0.6 mg/L	—
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/L	—
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/L	—
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04 mg/L	—
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L	—
27	臭素酸	0.01 mg/L	—
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L	—
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2 mg/L	—
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L	—
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L	—
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L	—
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L	—
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L	—
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L	—
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L	—
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L	—
39	塩化物イオン	200 mg/L	20 未満
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	300 mg/L	—
41	蒸発残留物	500 mg/L	—
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	—
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L	—
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L	—
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	—
46	フェノール類	0.005 mg/L	—
47	有機物(TOC)	3 mg/L	0.3 未満
48	ｐＨ	5.8～8.6	7.2 (23℃)
49	味	異常でない	異常なし
50	臭気	異常でない	異常なし
51	色度	5 度	0.5 未満
52	濁度	2 度	0.1 未満