

質 疑 回 答 書

令和 8年 8月 26日

業 務 名 : 令和8年度 伊坂地区管渠測量設計業務委託

番号	図面番号等	質疑事項	回答内容	備考
	設計書	業務内訳書第3号の1、第3号の2(P7~8)について		
1		資料整理とりまとめ（直接調査費分）の規格欄に記載のボーリング2本に対して、足場仮設等の仮設費（P13）が1箇所となっていますが、ボーリング箇所数に対して仮設費は変更対象になりますでしょうか。	推進工法の工法選定に伴う地質調査を予定しております。地質調査に伴って、必要な仮設費については、変更の対象とします。	
2		「資料整理とりまとめ」「断面図等の作成」について設計書では直接調査費のみの計上となっておりますが、解析等調査業務費分は変更対象となりますでしょうか。	推進工法の工法選定に伴う地質調査を予定しております。工法選定に伴って必要な調査項目については、変更の対象とします。	
3		通常必要になる項目について 通常的地質調査業務（解析等調査業務含む）では、今回計上されている項目の他に下記項目が必要になりますが、変更対象となりますでしょうか。 ①資機材運搬、②準備及び後片付け、③給水費（ポンプ運転費）、④既存資料の収集・現地調査、⑤総合解析とりまとめ、⑥電子成果品作成費	推進工法の工法選定に伴う地質調査を予定しております。工法選定に伴って必要な調査項目については、変更の対象とします。	

質 疑 回 答 書

令和 8年 8月 26日

業 務 名 : 令和8年度 伊坂地区管渠測量設計業務委託

番号	図面番号等	質疑事項	回答内容	備考
1	入札公告	管理技術者と担当技術者について、兼任することは可能ですか。	管理技術者と担当技術者について、兼任することは可能です。	

質 疑 回 答 書

令和 8年 8月 26日

業 務 名 : 令和8年度 伊坂地区管渠測量設計業務委託

番号	図面番号等	質疑事項	回答内容	備考
1	測量設計業務委託 条件表	業務内訳表へは記載がありませんが、 CBR試験は当初設計に金額は計上されておりますでしょうか。 もし計上されている場合、規格等詳細をご教示いただけますでしょうか。また、計上されていない場合は設計変更の対象となるのでしょうか。	前年度の試掘調査の際に土質を確認したところ、良質土であったため、CBR試験は不要と考えておりますが、推進工法の工法選定に伴って必要な項目については、変更の対象とします。	
2	-	業務内訳表へは記載がありませんが、 地質・測量業務において、旅費交通費と電子成果作成品費が計上されておりますが、設計変更の対象となるのでしょうか。	推進工法の工法選定に伴う地質調査を予定しております。 工法選定に伴って必要な項目については、変更の対象とします。	
3	-	業務内訳表へは記載がありませんが、 解析等調査業務が計上されておりますが、設計変更の対象となるのでしょうか。	推進工法の工法選定に伴う地質調査を予定しております。 工法選定に伴って必要な項目については、変更の対象とします。	