

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



| | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|------------|-----------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | M-2503241 | 発行日 | 令和7年12月21日 | | | | |
| 依頼者 | 菊池市長 江頭 実 御中 | | | | | | |
| 住所 | 菊池市隈府888番地 | | | | | | |
| 採水場所 | 菊池市民広場 足湯 横 蛇口 | | | | | | |
| 試料名 | 市水 | 採取者 | - | | | | |
| 採取年月日 | 令和7年12月 9日 | 採取時刻 | 11:20 | 気温 | 11.8℃ | 水温 | 46.2℃ |
| 受付年月日 | 令和7年12月 9日 | 天候 [前日] | 晴れ | 天候 [当日] | 晴れ | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 基準値等 |
|----------------------|------|-----------|------------|
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | 100個/mL以下 |
| 大腸菌 | - | 検出されない | 検出されないこと |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 0.04mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.0 未満 | 10mg/L以下 |
| 塩化物イオン | mg/L | 20 未満 | 200mg/L以下 |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L | 0.3 未満 | 3mg/L以下 |
| pH値 | - | 9.5 (14℃) | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | - | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | - | 硫化水素臭 | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5 未満 | 5度以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2度以下 |
| 参考値 遊離残留塩素 | mg/L | 0.05 未満 | - |
| | | -以下余白- | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

検査期日 令和7年12月 9日～令和7年12月21日

検査方法 厚生労働省告示第261号

備考