

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号
株式会社 三計テクノス
代表取締役 石炭 行信
〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2501226			発行日	令和7年7月1日		
依頼者	菊池市長 江頭 実 様						
住所	菊池市限府888						
採水場所	前川水源						
試料名	井水			採取者	三計テクノス 瀬川 竜生		
採取年月日	令和7年 6月 2日	採取時刻	11:35	気温	20.4℃	水温	17.9℃
受付年月日	令和7年 6月 2日	天候 [前 日]	晴れ	天候 [当 日]	雨		
検 査 項 目		単 位	検 査 結 果		基 準 値 等		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)		mg/L	0.000005 未満		和として0.00005mg/L以下 (暫定)		
			-以下余白-				
検査期日	令和7年 6月 2日～令和7年 7月 1日			検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合						
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号						
備考							