

質 疑 回 答 書

9月4日

業 務 名 : 令和8年度 伊坂地区管渠測量設計業務委託

番号	図面番号等	質疑事項	回答内容	備考
1	測量設計業務委託 条件表	測量設計業務委託条件表について、地質調査の欄でCBR試験、CBR試料採取が計上されていますが、設計書に計上されていない様に見受けられますので、詳細をご教示ください。	前年度の試掘調査の際に土質を確認したところ、良質土であったため、CBR試験は不要と考えており、以下記載の土質試験を計画しております。 (土粒子の密度試験、土の含水比試験、土の粒度試験、土の液性限界試験、土の塑性限界試験) また、推進工法の工法選定に伴う必要な項目については、変更の対象とします。	