24 年度監視井戸（地下水）

	検 査 項 目	単位	基準値(地下水質基準)	水濁法排水基準 (mg／ﾘｯﾄﾙ)	2012年7月23日
1	カドミウム	mg／l	0.01mg／l以下	０．１	0.001 未満
2	全シアン	mg／l	検出されないこと	1	検出されない
3	有機リン	mg／l		1	0.01 未満
4	鉛	mg／l	0.01mg／l以下	０．１	0.005 未満
5	六価クロム	mg／l	0.05mg／l以下	０．５	0.005 未満
6	砒素	mg／l	0.01mg／l以下	０．１	0.001 未満
7	総水銀	mg／l	0.0005mg／l以下	０．００５	0.0005 未満
8	アルキル水銀	mg／l	検出されないこと		--
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg／l	検出されないこと	０．００３	検出されない
10	トリクロロエチレン	mg／l	0.03mg／l以下	０．３	0.002 未満
11	テトラクロロエチレン	mg／l	0.01mg／l以下	０．１	0.0005 未満
12	ジクロロメタン	mg／l	0.02mg／l以下	０．２	0.002 未満
13	四塩化炭素	mg／l	0.002mg／l以下	０．０２	0.0002 未満
14	１．２－ジクロロエタン	mg／l	0.004mg／l以下	０．０４	0.0004 未満
15	１．１－ジクロロエチレン	mg／l	0.02mg／l以下	０．２	0.002 未満
16	シス－１．２－ジクロロエチレン	mg／l	0.04mg／l以下	０．４	0.004 未満
17	１．１．１－トリクロロエタン	mg／l	1mg／l以下	3	0.0005 未満
18	１．１．２－トリクロロエタン	mg／l	0.006mg／l以下	０．０６	0.0006 未満
19	１．３－ジクロロプロペン	mg／l	0.002mg／l以下	０．０２	0.0002 未満
20	チウラム	mg／l	0.006mg／l以下	０．０６	0.0006 未満
21	シマジン	mg／l	0.003mg／l以下	０．０３	0.0003 未満
22	チオベンカルブ	mg／l	0.02mg／l以下	０．２	0.002 未満
23	ベンゼン	mg／l	0.01mg／l以下	０．１	0.001 未満
24	セレン	mg／l	0.01mg／l以下	０．１	0.001 未満
1	水素イオン濃度（PH）	mg／l		５．８～８．６	
2	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／l		160	
3	浮遊物質量（SS）	mg／l		200	
4	ノルマルヘキサン抽出物含有量（鉱油類）	mg／l		5	
5	ノルマルヘキサン抽出物含有量（動植物油脂類）	mg／l		30	
6	フェノール類	mg／l		5	
7	銅	mg／l		3	
8	亜鉛	mg／l		5	
9	溶解性鉄	mg／l		10	
10	溶解性マンガン	mg／l		10	
11	クロム	mg／l		2	
12	弗素	mg／l	0.8mg／l以下	15	
13	大腸菌群数	mg／l		３，０００	
14	全窒素（T-N）	mg／l		120	
15	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			
16	全燐（T-P）	mg／l		16	

注　全シアンの“検出されない”とは定量下限値（0.01）を下回ることをいう。
　　ポリ塩化ビフェニルの“検出されない”とは定量下限値（0.0005）を下回ることをいう。

24 年度排水側溝ます（２４項目）

	検 査 項 目	単位	基準値(環境基準)	水濁法排水基準（mg／リットル）	2012年7月23日	2012年10月12日
1	カドミウム	mg／l	0.01mg／l以下	０．１	0.001 未満	0.001 未満
2	全シアン	mg／l	検出されないこと	1	検出されない	検出されない
3	有機燐	mg／l		1	0.01 未満	0.01 未満
4	鉛	mg／l	0.01mg／l以下	０．１	0.005	0.005 未満
5	六価クロム	mg／l	0.05mg／l以下	０．５	0.005 未満	0.005 未満
6	砒素	mg／l	0.01mg／l以下	０．１	0.001	0.001
7	総水銀	mg／l	0.0005mg／l以下	０．００５	0.0005 未満	0.0005 未満
8	アルキル水銀	mg／l			--	--
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg／l	検出されないこと	０．００３	検出されない	検出されない
10	トリクロロエチレン	mg／l	0.03mg／l以下	０．３	0.002 未満	0.002 未満
11	テトラクロロエチレン	mg／l	0.01mg／l以下	０．１	0.0005 未満	0.0005 未満
12	ジクロロメタン	mg／l	0.02mg／l以下	０．２	0.002 未満	0.002 未満
13	四塩化炭素	mg／l	0.002mg／l以下	０．０２	0.0002 未満	0.0002 未満
14	１．２－ジクロロエタン	mg／l	0.004mg／l以下	０．０４	0.0004 未満	0.0004 未満
15	１．１－ジクロロエチレン	mg／l	0.02mg／l以下	０．２	0.002 未満	0.002 未満
16	シス－１．２－ジクロロエチレン	mg／l	0.04mg／l以下	０．４	0.004 未満	0.004 未満
17	１．１．１－トリクロロエタン	mg／l	1mg／l以下	3	0.0005 未満	0.0005 未満
18	１．１．２－トリクロロエタン	mg／l	0.006mg／l以下	０．０６	0.0006 未満	0.0006 未満
19	１．３－ジクロロプロペン	mg／l	0.002mg／l以下	０．０２	0.0002 未満	0.0002 未満
20	チウラム	mg／l	0.006mg／l以下	０．０６	0.0006 未満	0.0006 未満
21	シマジン	mg／l	0.003mg／l以下	０．０３	0.0003 未満	0.0003 未満
22	チオベンカルブ	mg／l	0.02mg／l以下	０．２	0.002 未満	0.002 未満
23	ベンゼン	mg／l	0.01mg／l以下	０．１	0.001 未満	0.001 未満
24	セレン	mg／l	0.01mg／l以下	０．１	0.001 未満	0.001 未満
1	水素イオン濃度（PH）	mg／l		５．８～８．６		
2	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／l		160		
3	浮遊物質量（SS）	mg／l		200		
4	ノルマルヘキサン抽出物含有量（鉱油類）	mg／l		5		
5	ノルマルヘキサン抽出物含有量（動植物油脂類）	mg／l		30		
6	フェノール類	mg／l		5		
7	銅	mg／l		3		
8	亜鉛	mg／l		5		
9	溶解性鉄	mg／l		10		
10	溶解性マンガン	mg／l		10		
11	クロム	mg／l		2		
12	弗素	mg／l	0.8mg／l以下	15		
13	大腸菌群数	MPN／100mL		300000		
14	全窒素（T-N）	mg／l		120		
15	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l				
16	全燐（T-P）	mg／l		16		

注　全シアンの“検出されない”とは定量下限値（0.01）を下回ることをいう。
　　ポリ塩化ビフェニルの“検出されない”とは定量下限値（0.0005）を下回ることをいう。

24 年度　小木川打ち出し（河川水）

	検 査 項 目	単位	基準値(環境基準)	地下水質基準	水濁法排水基準（mg／ﾘｯﾄﾙ）	2012年7月31日	2012年8月30日	2012年9月28日	2012年10月12日	2012年11月13日	2012年12月19日
	天候					晴	晴	晴	晴	雨	曇
1	カドミウム	mg／l	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下	0.1	0.001 未満					
2	全シアン	mg／l	検出されないこと	検出されないこと	1	検出されない					
3	有機燐	mg／l			1	0.01 未満					
4	鉛	mg／l	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下	0.1	0.005 未満					
5	六価クロム	mg／l	0.05mg／l以下	0.05mg／l以下	0.5	0.005 未満					
6	砒素	mg／l	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下	0.1	0.001 未満					
7	総水銀	mg／l	0.0005mg／l以下	0.0005mg／l以下	0.005	0.0005 未満					
8	アルキル水銀	mg／l	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	－					
9	PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg／l	検出されないこと	検出されないこと	0.003	検出されない					
10	トリクロロエチレン	mg／l	0.03mg／l以下	0.03mg／l以下	0.3	0.002 未満					
11	テトラクロロエチレン	mg／l	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下	0.1	0.0005 未満					
12	ジクロロメタン	mg／l	0.02mg／l以下	0.02mg／l以下	0.2	0.002 未満					
13	四塩化炭素	mg／l	0.002mg／l以下	0.002mg／l以下	0.02	0.0002 未満					
14	１．２－ジクロロエタン	mg／l	0.004mg／l以下	0.004mg／l以下	0.04	0.0004 未満					
15	１．１－ジクロロエチレン	mg／l	0.02mg／l以下	0.02mg／l以下	0.2	0.002 未満					
16	シス－１．２－ジクロロエチレン	mg／l	0.04mg／l以下	0.04mg／l以下	0.4	0.004 未満					
17	１．１．１－トリクロロエタン	mg／l	1mg／l以下	1mg／l以下	3	0.0005 未満					
18	１．１．２－トリクロロエタン	mg／l	0.006mg／l以下	0.006mg／l以下	0.06	0.0006 未満					
19	１．３－ジクロロプロペン	mg／l	0.002mg／l以下	0.002mg／l以下	0.02	0.0002 未満					
20	チウラム	mg／l	0.006mg／l以下	0.006mg／l以下	0.06	0.0006 未満					
21	シマジン	mg／l	0.003mg／l以下	0.003mg／l以下	0.03	0.0003 未満					
22	チオベンカルブ	mg／l	0.02mg／l以下	0.02mg／l以下	0.2	0.002 未満					
23	ベンゼン	mg／l	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下	0.1	0.001 未満					
24	セレン	mg／l	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下	0.1	0.001 未満					
1	水素イオン濃度（PH）	mg／l			5.8～8.6	7.5(20.0℃)	7.8（20.3℃）	7.5（20.6℃）	7.8（19.5℃）	7.7（19.2℃）	7.3（19.9℃）
2	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／l			160	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
3	浮遊物質量（SS）	mg／l			200	5.7	3.1	1.2	1.4	1.0 未満	1.0 未満
4	ノルマルヘキサン抽出物含有量（鉱油類）	mg／l			5	2.5 未満			2.5 未満		
5	ノルマルヘキサン抽出物含有量（動植物油脂類）	mg／l			30	2.5 未満			2.5 未満		
6	フェノール類	mg／l			5	0.025 未満			0.025 未満		
7	銅	mg／l			3	0.01 未満			0.01 未満		
8	亜鉛	mg／l			2	0.01 未満			0.01 未満		
9	溶解性鉄	mg／l			10	0.03			0.01 未満		
10	溶解性マンガン	mg／l			10	0.01 未満			0.01 未満		
11	全クロム	mg／l			2	0.01 未満			0.01 未満		
12	ふっ素	mg／l		0.8mg／l以下	8	0.1 未満			0.1 未満		
13	大腸菌群数	MPN/100ml	1000MPN/100ml以下		300,000	7,000	13,000	7,900	1,700	3,300	330
14	全窒素（T-N）	mg／l			60	0.9			1.0		
15	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			100	0.8					
16	全燐（T-P）	mg／l			8	0.05 未満			0.05 未満		
	溶存酸素（DO）	mg／l	7.5mg／l以上			7.4	8.9	9.2		10.5	12.2

注　全シアンの“検出されない”とは定量下限値（0.01）を下回ることをいう。
ポリ塩化ビフェニルの“検出されない”とは定量下限値（0.0005）を下回ることをいう。
水素イオン濃度（pH）の温度は、測定時の水温です。
大腸菌群数は、計量法第107条の計量対象外です。

24 年度　七坪川

	検 査 項 目	単位	基準値(環境基準)	地下水質基準	水濁法排水基準 (mg／リットル)	2012年7月6日	2012年7月31日
1	カドミウム	mg／l	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下	0.1	0.001 未満	
2	シアン	mg／l	検出されないこと	検出されないこと	1	検出されない	
3	有機リン	mg／l			1	0.01 未満	
4	鉛	mg／l	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下	0.1	0.005 未満	
5	六価クロム	mg／l	0.05mg／l以下	0.05mg／l以下	0.5	0.005 未満	
6	砒素	mg／l	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下	0.1	0.001 未満	
7	総水銀	mg／l	0.0005mg／l以下	0.0005mg／l以下	0.005	0.0005 未満	
8	アルキル水銀	mg／l	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	－	
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg／l	検出されないこと	検出されないこと	0.003	検出されない	
10	トリクロロエチレン	mg／l	0.03mg／l以下	0.03mg／l以下	0.3	0.002 未満	
11	テトラクロロエチレン	mg／l	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下	0.1	0.0005 未満	
12	ジクロロメタン	mg／l	0.02mg／l以下	0.02mg／l以下	0.2	0.002 未満	
13	四塩化炭素	mg／l	0.002mg／l以下	0.002mg／l以下	0.02	0.0002 未満	
14	1．2－ジクロロエタン	mg／l	0.004mg／l以下	0.004mg／l以下	0.04	0.0004 未満	
15	1．1－ジクロロエチレン	mg／l	0.02mg／l以下	0.02mg／l以下	0.2	0.002 未満	
16	シス－1．2－ジクロロエチレン	mg／l	0.04mg／l以下	0.04mg／l以下	0.4	0.004 未満	
17	1．1．1－トリクロロエタン	mg／l	1mg／l以下	1mg／l以下	3	0.0005 未満	
18	1．1．2－トリクロロエタン	mg／l	0.006mg／l以下	0.006mg／l以下	0.06	0.0006 未満	
19	1．3－ジクロロプロペン	mg／l	0.002mg／l以下	0.002mg／l以下	0.02	0.0002 未満	
20	チウラム	mg／l	0.006mg／l以下	0.006mg／l以下	0.06	0.0006 未満	
21	シマジン	mg／l	0.003mg／l以下	0.003mg／l以下	0.03	0.0003 未満	
22	チオベンカルブ	mg／l	0.02mg／l以下	0.02mg／l以下	0.2	0.002 未満	
23	ベンゼン	mg／l	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下	0.1	0.001 未満	
24	セレン	mg／l	0.01mg／l以下	0.01mg／l以下	0.1	0.001 未満	
1	水素イオン濃度(PH)	mg／l			5.8～8.6	7.3(20.4℃)	7.5(20.8℃)
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／l			160	1.0 未満	1.0 未満
3	浮遊物質量(SS)	mg／l			200	8.2	19
4	ノルマルヘキサン抽出物含有量(鉱油類含有量)	mg／l			5	2.5 未満	2.5 未満
5	ノルマルヘキサン抽出物含有量(動植物油脂類含有量)	mg／l			30	2.5 未満	2.5 未満
6	フェノール類	mg／l			5	0.025 未満	0.025 未満
7	銅	mg／l			3	0.01 未満	0.01 未満
8	亜鉛	mg／l			2	0.01 未満	0.01 未満
9	溶解性鉄	mg／l			10	0.11	0.24
10	溶解性マンガン	mg／l			10	0.01 未満	0.01
11	全クロム	mg／l			2	0.01 未満	0.01 未満
12	フッ素	mg／l		0.8mg／l以下	8	0.1 未満	0.1 未満
13	大腸菌群数	MPN/100ml	1000MPN/100ml以下		300,000	13,000	11,000
14	全窒素(T-N)	mg／l			60	1.1	1.0
15	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			100	1.0	
16	全燐(T-P)	mg／l				0.05 未満	0.07

注　全シアンの“検出されない”とは定量下限値(0.01)を下回ることをいう。
　　ポリ塩化ビフェニルの“検出されない”とは定量下限値(0.0005)を下回ることをいう。
　　水素イオン濃度(pH)の温度は、測定時の水温です。
　　大腸菌群数は、計量法第107条の計量対象外です。

24 年度処分場井戸（井戸水）

	検 査 項 目	単位	水道法水質基準	2012年7月6日
1	一般細菌	mg／l	100個／ml以下	0
2	大腸菌	mpn／100ml	検出されないこと	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	mg／l	0.01mg／l以下	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg／l	0.0005mg／l以下	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg／l	0.01mg／l以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg／l	0.01mg／l以下	0.002
8	六価クロム化合物	mg／l	0.05mg／l以下	0.005 未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸性態窒素	mg／l	10mg／l以下	4.0
11	フッ素及びその化合物	mg／l	0.8mg／l以下	0.09
12	ホウ素及びその化合物	mg／l	1.0mg／l以下	0.1 未満
13	四塩化炭素	mg／l	0.002mg／l以下	0.0002 未満
14	1,4ージオキサン	mg／l	0.05mg／l以下	0.005 未満
15	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	0.04mg／l以下	0.004 未満
16	ジクロロメタン	mg／l	0.02mg／l以下	0.002 未満
17	テトラクロロエチレン	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満
18	トリクロロエチレン	mg／l	0.03mg／l以下	0.001 未満
19	ベンゼン	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満
20	塩素酸	mg／l	0.6mg／l以下	0.06 未満
21	クロロ酢酸	mg／l	0.02mg／l以下	0.002 未満
22	クロロホルム	mg／l	0.06mg／l以下	0.006 未満
23	ジクロロ酢酸	mg／l	0.04mg／l以下	0.004 未満
24	ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1mg／l以下	0.01 未満
25	臭素酸	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満
26	総トリハロメタン	mg／l	0.1mg／l以下	0.01 未満
27	トリクロロ酢酸	mg／l	0.2mg／l以下	0.02 未満
28	ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03mg／l以下	0.003 未満
29	ブロモホルム	mg／l	0.09mg／l以下	0.009 未満
30	ホルムアルデヒド	mg／l	0.08mg／l以下	0.008 未満
31	亜鉛及びその化合物	mg／l	1.0mg／l以下	0.1 未満
32	アルミニウム及びその化合物	mg／l	0.2mg／l以下	0.02 未満
33	鉄及びその化合物	mg／l	0.3mg／l以下	0.03 未満
34	銅及びその化合物	mg／l	1.0mg／l以下	0.1 未満
35	ナトリウム及びその化合物	mg／l	200mg／l以下	20 未満
36	マンガン及びその化合物	mg／l	0.05mg／l以下	0.005 未満
37	塩化物イオン	mg／l	200mg／l以下	20 未満
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／l	300mg／l以下	90.4
39	蒸発残留物	mg／l	500mg／l以下	163
40	陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2mg／l以下	0.02 未満
41	ジェオスミン	mg／l	0.00001mg／ｌ以下	0.000001 未満
42	２－メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001mg／ｌ以下	0.000001 未満
43	非イオン海面活性剤	mg／l	0.02mg／ｌ以下	0.002 未満
44	フェノール類	mg／l	0.005mg／ｌ以下	0.0005 未満
45	有機物（全有機炭素（TOC））の量	mg／l	3mg／ｌ以下	0.3 未満
46	ｐｈ値		5.8以上8.6以下	8.0（20.0℃）
47	味		異常でないこと	異常なし
48	臭気		異常でないこと	異常なし
49	色度		５度以下であること	0.5 未満
50	濁度		２度以下であること	0.1 未満

24 年度七坪簡易水道（井戸水）

	検 査 項 目	単位	水道法水質基準	2012年7月6日
1	一般細菌	mg／l	100個／ml以下	1
2	大腸菌	mpn／100ml	検出されないこと	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	mg／l	0.01mg／l以下	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg／l	0.0005mg／l以下	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg／l	0.01mg／l以下	0.008
8	六価クロム化合物	mg／l	0.05mg／l以下	0.005 未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸性態窒素	mg／l	10mg／l以下	1.0 未満
11	フッ素及びその化合物	mg／l	0.8mg／l以下	0.09
12	ホウ素及びその化合物	mg／l	1.0mg／l以下	0.1 未満
13	四塩化炭素	mg／l	0.002mg／l以下	0.0002 未満
14	1,4ージオキサン	mg／l	0.05mg／l以下	0.005 未満
16	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	0.04mg／l以下	0.004 未満
17	ジクロロメタン	mg／l	0.02mg／l以下	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	mg／l	0.03mg／l以下	0.001 未満
20	ベンゼン	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満
	塩素酸	mg／l	0.6mg／l以下	0.06 未満
21	クロロ酢酸	mg／l	0.02mg／l以下	0.002 未満
22	クロロホルム	mg／l	0.06mg／l以下	0.001 未満
23	ジクロロ酢酸	mg／l	0.04mg／l以下	0.004 未満
24	ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1mg／l以下	0.001 未満
25	臭素酸	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満
26	総トリハロメタン	mg／l	0.1mg／l以下	0.001 未満
27	トリクロロ酢酸	mg／l	0.2mg／l以下	0.02 未満
28	ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03mg／l以下	0.001 未満
29	ブロモホルム	mg／l	0.09mg／l以下	0.001 未満
30	ホルムアルデヒド	mg／l	0.08mg／l以下	0.008 未満
31	亜鉛及びその化合物	mg／l	1.0mg／l以下	0.1 未満
32	アルミニウム及びその化合物	mg／l	0.2mg／l以下	0.06
33	鉄及びその化合物	mg／l	0.3mg／l以下	0.03
34	銅及びその化合物	mg／l	1.0mg／l以下	0.01 未満
35	ナトリウム及びその化合物	mg／l	200mg／l以下	20 未満
36	マンガン及びその化合物	mg／l	0.05mg／l以下	0.008
37	塩化物イオン	mg／l	200mg／l以下	20 未満
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／l	300mg／l以下	53.6
39	蒸発残留物	mg／l	500mg／l以下	146
40	陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2mg／l以下	0.02 未満
41	ジェオスミン	mg／l	0.00001mg／ｌ以下	0.000001 未満
42	２－メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001mg／ｌ以下	0.000001 未満
43	非イオン海面活性剤	mg／l	0.02mg／ｌ以下	0.005 未満
44	フェノール類	mg／l	0.005mg／ｌ以下	0.0005 未満
45	有機物（全有機炭素（TOC））の量	mg／l	3mg／ｌ以下	0.3 未満
46	ｐｈ値		5.8以上8.6以下	7.3（19℃）
47	味		異常でないこと	異常なし
48	臭気		異常でないこと	異常なし
49	色度		５度以下であること	0.5 未満
50	濁度		２度以下であること	0.1 未満

24 年度陣内区井戸（井戸水）

	検 査 項 目	単位	水道法水質基準	2012年7月6日	2013年3月22日
1	一般細菌	mg／l	100個／ml以下	0	
2	大腸菌	mpn／100ml	検出されないこと	検出されない	
3	カドミウム及びその化合物	mg／l	0.01mg／l以下	0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	mg／l	0.0005mg／l以下	0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	mg／l	0.01mg／l以下	0.007	
7	ヒ素及びその化合物	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満	
8	六価クロム化合物	mg／l	0.05mg／l以下	0.005 未満	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸性態窒素	mg／l	10mg／l以下	1.8	
11	フッ素及びその化合物	mg／l	0.8mg／l以下	0.08 未満	
12	ホウ素及びその化合物	mg／l	1.0mg／l以下	0.1 未満	
13	四塩化炭素	mg／l	0.002mg／l以下	0.0002 未満	
14	1,4ージオキサン	mg／l	0.05mg／l以下	0.005 未満	
16	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	0.04mg／l以下	0.004 未満	
17	ジクロロメタン	mg／l	0.02mg／l以下	0.002 未満	
18	テトラクロロエチレン	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	mg／l	0.03mg／l以下	0.001 未満	
20	ベンゼン	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満	
	塩素酸	mg／l	0.6mg／l以下	0.21	
21	クロロ酢酸	mg／l	0.02mg／l以下	0.002 未満	
22	クロロホルム	mg／l	0.06mg／l以下	0.006 未満	
23	ジクロロ酢酸	mg／l	0.04mg／l以下	0.004 未満	
24	ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1mg／l以下	0.01 未満	
25	臭素酸	mg／l	0.01mg／l以下	0.001 未満	
26	総トリハロメタン	mg／l	0.1mg／l以下	0.01 未満	
27	トリクロロ酢酸	mg／l	0.2mg／l以下	0.02 未満	
28	ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03mg／l以下	0.003 未満	
29	ブロモホルム	mg／l	0.09mg／l以下	0.009 未満	
30	ホルムアルデヒド	mg／l	0.08mg／l以下	0.008 未満	
31	亜鉛及びその化合物	mg／l	1.0mg／l以下	0.1 未満	
32	アルミニウム及びその化合物	mg／l	0.2mg／l以下	0.06	
33	鉄及びその化合物	mg／l	0.3mg／l以下	0.44	0.10
34	銅及びその化合物	mg／l	1.0mg／l以下	0.1 未満	
35	ナトリウム及びその化合物	mg／l	200mg／l以下	20 未満	
36	マンガン及びその化合物	mg／l	0.05mg／l以下	0.015	
37	塩化物イオン	mg／l	200mg／l以下	20 未満	
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／l	300mg／l以下	30 未満	
39	蒸発残留物	mg／l	500mg／l以下	103	
40	陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2mg／l以下	0.02 未満	
41	ジェオスミン	mg／l	0.00001mg／ｌ以下	0.000001 未満	
42	２－メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001mg／ｌ以下	0.000001 未満	
43	非イオン海面活性剤	mg／l	0.02mg／ｌ以下	0.002 未満	
44	フェノール類	mg／l	0.005mg／ｌ以下	0.0005 未満	
45	有機物（全有機炭素（TOC））の量	mg／l	3mg／ｌ以下	0.3	
46	ｐｈ値		5.8以上8.6以下	7.2(19.0℃)	
47	味		異常でないこと	異常なし	
48	臭気		異常でないこと	異常なし	
49	色度		５度以下であること	9.6	1.1
50	濁度		２度以下であること	2.5	0.1