

# 水質検査結果書（11項目検査）

採水日：令和7年10月15日 水温：18.5℃

| 番号 | 採 取 場 所                |             | 前川水源      |
|----|------------------------|-------------|-----------|
|    | 項 目                    | 基準値         | 10月15日    |
| 1  | 一般細菌                   | 100個/mL     | 0         |
| 2  | 大腸菌                    | 検出されない      | 検出されない    |
| 3  | カドミウム及びその化合物           | 0.003 mg/L  | —         |
| 4  | 水銀及びその化合物              | 0.0005 mg/L | —         |
| 5  | セレン及びその化合物             | 0.01 mg/L   | —         |
| 6  | 鉛及びその化合物               | 0.01 mg/L   | —         |
| 7  | ヒ素及びその化合物              | 0.01 mg/L   | —         |
| 8  | 六価クロム化合物               | 0.02 mg/L   | —         |
| 9  | 亜硝酸態窒素                 | 0.04 mg/L   | 0.004 未満  |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン       | 0.01 mg/L   | —         |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素          | 10 mg/L     | 4.8       |
| 12 | フッ素及びその化合物             | 0.8 mg/L    | —         |
| 13 | ホウ素及びその化合物             | 1.0 mg/L    | —         |
| 14 | 四塩化炭素                  | 0.002 mg/L  | —         |
| 15 | 1,4-ジニトロベンゼン           | 0.05 mg/L   | —         |
| 16 | ジメチルヒドロキシ-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L   | —         |
| 17 | ジクロロメタン                | 0.02 mg/L   | —         |
| 18 | テトラクロロエチレン             | 0.01 mg/L   | —         |
| 19 | トリクロロエチレン              | 0.01 mg/L   | —         |
| 20 | ベンゼン                   | 0.01 mg/L   | —         |
| 21 | 塩素酸                    | 0.6 mg/L    | —         |
| 22 | クロロ酢酸                  | 0.02 mg/L   | —         |
| 23 | クロロホルム                 | 0.06 mg/L   | —         |
| 24 | ジクロロ酢酸                 | 0.04 mg/L   | —         |
| 25 | ジブromクロロメタン            | 0.1 mg/L    | —         |
| 26 | 臭素酸                    | 0.01 mg/L   | —         |
| 27 | 総トリハロメタン               | 0.1 mg/L    | —         |
| 28 | トリクロロ酢酸                | 0.2 mg/L    | —         |
| 29 | ブromジクロロメタン            | 0.03 mg/L   | —         |
| 30 | ブromホルム                | 0.09 mg/L   | —         |
| 31 | ホルムアルデヒド               | 0.08 mg/L   | —         |
| 32 | 亜鉛及びその化合物              | 1.0 mg/L    | —         |
| 33 | アルミニウム及びその化合物          | 0.2 mg/L    | —         |
| 34 | 鉄及びその化合物               | 0.3 mg/L    | —         |
| 35 | 銅及びその化合物               | 1.0 mg/L    | —         |
| 36 | ナトリウム及びその化合物           | 200 mg/L    | —         |
| 37 | マンガン及びその化合物            | 0.05 mg/L   | —         |
| 38 | 塩化物イオン                 | 200 mg/L    | 20 未満     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等          | 300 mg/L    | —         |
| 40 | 蒸発残留物                  | 500 mg/L    | —         |
| 41 | 陰イオン界面活性剤              | 0.2 mg/L    | —         |
| 42 | ジエオキシ                  | 0.00001mg/L | —         |
| 43 | 2-メチルイソブチルアルコール        | 0.00001mg/L | —         |
| 44 | 非イオン界面活性剤              | 0.02 mg/L   | —         |
| 45 | フェノール類                 | 0.005 mg/L  | —         |
| 46 | 有機物(TOC)               | 3 mg/L      | 0.3 未満    |
| 47 | pH                     | 5.8～8.6     | 7.3 (25℃) |
| 48 | 味                      | 異常でない       | 異常なし      |
| 49 | 臭気                     | 異常でない       | 異常なし      |
| 50 | 色度                     | 5 度         | 0.5 未満    |
| 51 | 濁度                     | 2 度         | 0.1 未満    |
|    | 遊離残留塩素                 | — mg/L      | 0.05 未満   |