

(確認用様式)

工事番号	号	水栓番号	
		メーター番号	-
施工箇所	菊池市	番	
	(施設名称等)		

立会日	令和	年	月	日
再立会日	令和	年	月	日
検査者	水道局 水道課			

工事店名	
受検者署名	

工事申請日	令和	年	月	日	変更申請日	令和	年	月	日
工事承認日	令和	年	月	日	変更承認日	令和	年	月	日

① 道路掘削工事 (合 ・ 否) (該当なし)	①書類確認	1 申請事業者が監督しているか	合 否 ()		
		2 道路占用許可書は携帯しているか	許可番号 号		
		3 施工日は占用許可日の範囲内か	月 日 まで		
		4 道路使用許可書は携帯しているか	許可番号 号		
		5 施工日は使用許可日の範囲内か	月 日 まで		
		6 安全対策図通りの保安対策がされているか			
		7 看板・誘導員の配置は適当か	合 否 ()		
	②掘削確認	1 道路掘削幅は申請書の記載通りに施工されているか	L =		
		2 道路掘削深は申請書の記載通りに施工されているか※変更可	H =		
		3 引込は分岐元から垂直(最短距離)で施工されているか	合 否 ()		
		4 引込から敷地内まで高さを変更していないか	合 否 ()		
	③埋戻確認	1 敷砂(H=100) 施工状況確認	合 否 ()		
		2 保護砂施工状況確認	合 否 ()		
		3 埋設標示シート・マーカの設置は適当か	合 否 ()		
		4 下層路盤(再生CR H=150)施工状況確認	合 否 ()		
		5 上層路盤(粒調碎石 H=150)施工状況確認	合 否 ()		
		6 仮復旧施工状況確認	合 否 ()		
		7 本復旧施工状況確認(影響幅 L=)	合 否 ()		
		8 本復旧を別日程で実施する場合の復旧日時は適正か	合 否 月 日		
		② 一次側給水工事 (合 ・ 否)	①施工確認	1 主任技術者もしくはその監督の下に行われているか	合 否 ()
				2 サドル設置位置の前後30cm以内に継手等が設置されていないか	合 否 ()
				3 サドル穿孔後の切屑等の処理は適正に行われているか	合 否 ()
4 サドル取出は平行(横)に実施されているか(上取禁止)	合 否 ()				
5 ビニール管からのチース`取出はTS継手を用いていないか	合 否 ()				
6 既設給水管から取出す場合、分岐後1.0m以内に止水栓を設置しているか	合 否 ()				
7 道路構造物等と給水管の離間は30cm以上とれているか	合 否 ()				
8 公道内で高さを変更していないか	合 否 ()				
9 水路上越(伏越)がある場合、管の保護は適正に行われているか	合 否 ()				
10 第1止水栓もしくは量水器が敷地内1.0m以内に設置されているか	合 否 ()				
11 第1止水栓が設置されている場合埋設深は30cm以上とれているか	合 否 ()				
12 不要な継手類が設置されていないか	合 否 ()				
13 上水道以外の水道管への繋ぎ込み等が行われていないか	合 否 ()				
14 洗管時に異物等の混入がないか	合 否 ()				
15 水圧検査：設置された一次側給水管に漏れが生じていないか	合 否 ()				

③	指摘事項	あり ・ なし		
	指摘項目	指摘内容	水道局確認者署名	工事店確認者署名
1	- -		☐	☐
2	- -		☐	☐
3	- -		☐	☐
4	- -		☐	☐
5	- -		☐	☐
6	- -		☐	☐
7	- -		☐	☐
8	- -		☐	☐
④	注記事項			

☐ 以上、本件給水引込工事におきまして、菊池水道局から手直し・改善の指摘を受けましたので、
年 月 日 までに改善し、再立会による検査を受検します。

事業者名

受検者名

年 月 日

☐ 以上、本件一次側給水引込工事は申請のとおり適正に実施されてことを承認します。

検査者

印

年 月 日

- 本確認書は水道局員が持参しますので、立会時にお持ちいただく必要はありません。
- 一次側給水工事を施工される申請の場合、本確認を受けずに竣工検査を受検することは認めません。本確認を受けずに竣工検査を受検された場合、担当者もしくは代表者からの説明、始末書・誓約書等の提出を求めることもあります。
- 未受検を複数回続けた場合、菊池市水道局指定給水装置工事事業者の資格停止や失効処分、および指定工事事業者の更新未許可等の措置を講じることもあります。